Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100011269/FNOC/COL/2023/7151

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Nov-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : ASHOKA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL OM CHARITABLE CHIKITSA SAMITI SECRETARY: SMT. SHAKUNTALA TOMAR

आवेदक का पता / Applicant Address : SURVEY/ KHASRA NO. 18, 19, VILLAGE PIPROLI, DISTT. GWALIOR (M.P.) GWALIOR 474001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4722 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : SURVEY/ KHASRA NO. 18, 19, VILLAGE PIPROLI DISTT. GWALIOR ASHOKA INTERNATIONAL PUBLIC SC GWALIOR NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011269 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

प्रति ,
ASHOKA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
SURVEY/ KHASRA NO. 18, 19, VILLAGE PIPROLI DISTT. GWALIOR

विषय- आवेदन क्रमांक - 6100011269 भवन भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ASHOKA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL के द्वारा भवन के 4722 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 9 मीटर ऊँचे भवन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माँगा गया है |

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. आवेदक द्वारा पूर्व में प्रदाय एन ओ सी , सपथ पत्र ,फायर ऑडिट रिपोर्ट एवं विधुत प्रमाणीकरण आवेदन में ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है |

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011269/FNOC/COL/2023/7151

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Nov-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : ASHOKA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL OM CHARITABLE CHIKITSA SAMITI SECRETARY: SMT. SHAKUNTALA TOMAR

2.आवेदक को नगर निगम ग्वालियर से प्राप्त भवन अनुज्ञा में उल्लेखित सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य है ।

3. आवेदक को पूर्व प्रदाय एन ओ सी में उल्लेखित सभी आवश्यक शर्तो का पालन करना अनिवार्य है ।

4. भवन का निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकृत अधिकरियो द्वारा भवन स्वामी एवं अधिकृत फायर कंसल्टेंट की उपस्थिति में किया गया । मौके पर सभी उपकरणों का सुचारू रूप से क्रियान्वन कराया गया । सभी आवश्यक शर्तो का पालन किया गया , जिसका विस्तृत उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया है ।

5. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्याक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित किये गए , समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थित किये गए एवं भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन किया गया ।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100011269/FNOC/COL/2023/7151

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Nov-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : ASHOKA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL OM CHARITABLE CHIKITSA SAMITI SECRETARY: SMT. SHAKUNTALA TOMAR

6. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

7. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक को अग्नि शमन यंत्रो के रख रखाव के लिए अहर्ताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य है ।

9. आवेदक को प्रदाय किया जा रहा " फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट " जारी दिनांक से तीन (3) वर्ष तक मान्य होगी | आवेदक को प्रत्येक वर्ष सपथ पत्र एवं फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है | एन ओ सी की अबधि समाप्त होने के दो माह पूर्व पुनः आवेदन करना अनिवार्य है |

आवेदक को उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है | शर्तों का पालन न किये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है |

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner